



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

RAPPORTO N. 1/2018
DATA: 12/09/2018
COMUNE: APIRO
ID.IMPIANTO (ARERA): 114181

ISPEZIONE ESEGUITA IN DATA 10/09/2018 E 11/09/2018

PRESSIONE ESERCIZIO DELLA CONDOTTA ISPEZIONATA: BASSA PRESSIONE
GAS DISTRIBUITO: GPL
MATERIALE CONDOTTA: PE
METODO UTILIZZATO: PEDONALE
TOTALE RETE ISPEZIONATA: MT. 3240
TRATTO ISPEZIONATO: Linea gas interrata indicata in verde nell'allegata planimetria.
PERCENTUALE DELLA TUBAZIONE TOTALE ISPEZIONATA: 100%

STRUMENTO UTILIZZATO: METREX 2
TIPO: PORTATILE
NUMERO DI SERIE: 2747
DATA DI TARATURA: 31/08/2018
SCADENZA TARATURA: 31/08/2019

ESITO ISPEZIONE		
Firma dell'operatore: 	Totale presunte dispersioni rilevate	0 (zero)
Firma Responsabile PETROLGAS S.R.L. per ricevuta: Anny Brunetti		<i>Petrolgas s.r.l.</i> 

Allegati: - certificato di taratura strumento Metrex 2
- planimetria linea gas