



## RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

RAPPORTO N. 1/2022  
DATA: 12/09/2022  
COMUNE: APIRO  
ID.IMPIANTO (ARERA): 114181

ISPEZIONE ESEGUITA IN DATA 07/09/2022 E 08/09/2022

PRESSIONE ESERCIZIO DELLA CONDOTTA ISPEZIONATA: BASSA PRESSIONE  
GAS DISTRIBUITO: GPL  
MATERIALE CONDOTTA: PE  
METODO UTILIZZATO: PEDONALE  
TOTALE RETE ISPEZIONATA: MT. 3260  
TRATTO ISPEZIONATO: Linea gas interrata indicata in verde nell'allegata planimetria.  
PERCENTUALE DELLA TUBAZIONE TOTALE ISPEZIONATA: 100%

STRUMENTO UTILIZZATO: METREX 2  
TIPO: PORTATILE  
NUMERO DI SERIE: 2747  
DATA DI TARATURA : 08/08/2022  
SCADENZA TARATURA: 08/08/2023

ESITO ISPEZIONE		
Firma dell'operatore: 	Totale presunte dispersioni rilevate	0 (zero)
Firma Responsabile PETROLGAS S.R.L. per ricevuta: Anny Brunetti		 <i>Petrolgas s.r.l.</i>

Allegati: - certificato di taratura strumento Metrex 2  
- planimetria linea gas