



PETROLGAS s.r.l.

Via Clementina Nord n.118, Moie di Maiolati (AN)

Tel. 0 7 3 1 . 7 0 1 0 8 1 - 3 3 5 . 1 0 4 4 3 0 0

www. petrolgassrl.it - mail:info@petrolgassrl.it

Deposito: S.P. Montecarottese, Castelplanio (AN)

Part.Iva e n. Iscr. Reg. Impr. di AN 01370100420

R.E.A. di AN n°126856 Cap.Soc. € 20.800,00 i.v.


RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

RAPPORTO N. 1/2026
DATA: 15/09/2026
COMUNE: APIRO
ID.IMPIANTO (ARERA): 114181

ISPEZIONE ESEGUITA IN DATA 14/09/2026 E 15/09/2026

PRESSIONE ESERCIZIO DELLA CONDOTTA ISPEZIONATA: BASSA PRESSIONE
GAS DISTRIBUITO: GPL
MATERIALE CONDOTTA: PE
METODO UTILIZZATO: PEDONALE
TOTALE RETE ISPEZIONATA: MT. 3268
TRATTO ISPEZIONATO: Linea gas interrata indicata nell'allegata planimetria.
PERCENTUALE DELLA TUBAZIONE TOTALE ISPEZIONATA: 100%

STRUMENTO UTILIZZATO: METREX 2
TIPO: PORTATILE
NUMERO DI SERIE: 2747
DATA DI TARATURA: 19/06/2026
SCADENZA TARATURA: 19/06/2027

ESITO ISPEZIONE		
Firma dell'operatore: 	Totale presunte dispersioni rilevate	0 (zero)
Firma Responsabile PETROLGAS S.R.L. per ricevuta: Anny Brunetti 		

Allegati: - certificato di taratura strumento Metrex 2
- planimetria linea gas